(ബി) പുഴിത്തോട് പദ്ധതിയുടെ ഒരു മെഷീൻ ഫെബ്രുവരി 19-ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നാന്നി പെരിനാട് പദ്ധതി മാർച്ച് 31-നകം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

(സി) നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

(ഡി&ഇ) പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

1. കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ
2. ലാന്റ് അക്യൂസിഷൻ
3. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ക്ലിയറൻസ്
4. കോൺട്രക്ട് തർക്കം/തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ
5. ജിയോളജിക്കൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ

(എഫ്) അനുബന്ധം 1-ൽ കാണുക.*

മുഴുവൻ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും മിനിമം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വോൾട്ടേജ്

152 (1115) ശ്രീ. ജോർജ് മേഴ്സിയർ :
ശ്രീ. എ. പി. അനിൽ കുമാർ :
ശ്രീ. എം. എ. വാഹീദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നോക്ക പട്ടികസമുദായക്ഷേമവും ഊർജ്ജവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും മിനിമം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വോൾട്ടേജ് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ;

(സി) ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ഇനിയും എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?

---

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) വോൾട്ടേജ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർതന്നെ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ 150 വോൾട്ടിൽ താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വോൾട്ടേജ് അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്തി നടപ്പിലാക്കി വരികയുമാണ്. വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം വിതരണ മേഖലയിൽ 2010 ഡിസംബർ വരെ 12.069 കി.മീ. 11 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുകയും 18217 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി&സി) സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൽ വരാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ (കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ്, 2005) പുറപ്പെടുവിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ബോർഡിനു നൽകിയിട്ടില്ല.

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ

153 (1116) ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ :
ശ്രീ. അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം :
ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ :
ശ്രീ. സാജു പോൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നോക്ക പട്ടികസമുദായക്ഷേമവും ഊർജ്ജവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈദ്യുതി ഉല്പാദന-പ്രസരണ-വിതരണരംഗത്ത് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ ഈ കാലയളവിൽ എന്തുമാത്രം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് :

(സി) എത്ര വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ പണികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് ; ഇവയിൽ നിന്നും എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ;

(ഡി) ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം നൽകുമോ ; ഈ പദ്ധതികൾ വിജയകരമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം വിതരണരംഗത്ത് ഡിസംബർ 2010 വരെ 20.74 ലക്ഷം വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 12069 കിലോമീറ്റർ 11 കെ.വി. ലൈൻ, 35264 കിലോമീറ്റർ എൽ.റ്റി. ലൈൻ എന്നിവ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly